



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И
АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)
ЕНИСЕЙСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

пр. Мира, д. 36, Красноярск, 660049
Телефон: (391)227-53-38, Факс: (391)227-33-97. E-mail: krsk@enis.gosnadzor.ru <http://enis.gosnadzor.ru/>
ОКПО 97614223, ОГРН 1062466153342, ИНН/КПП 2466144107/246601001

ПРЕДПИСАНИЕ № 15/177/3-Э

Законному представителю,
Заведующему Муниципального
автономного дошкольного
образовательного учреждения
«Детский сад общеразвивающего
вида №21 «Золотая рыбка» с
приоритетным осуществлением
деятельности по физическому
развитию детей»
Бовгира М.Н.

«11» декабря 2019 г.
дата составления предписания

Красноярский край, г. Ачинск, 4-й
микрорайон Привокзального района, 11
место нахождения юридического лица

Мной, государственным инспектором Западного территориального отдела Енисейского
управления Ростехнадзора Гусенковым Владимиром Юрьевичем _____

(должность Ф.И.О.)

в период с 05 декабря 2019 г. по 11 декабря 2019 г., на основании распоряжения Енисейского
управления Ростехнадзора №6033-р/кр от 22.11.2019г. проведены мероприятия по
осуществлению государственного энергетического надзора с целью исполнения приказа
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 01.02.2019г.
№44 «О проведении проверок соблюдения субъектами электроэнергетики, теплоснабжающими
организациями, теплосетевыми организациями и потребителями электрической энергии в 2019
году», изданного на основании поручения Заместителя Председателя Правительства
Российской Федерации от 18 января 2019 года №ДК-П9-274 в отношении
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад
общеразвивающего вида №21 «Золотая рыбка» с приоритетным осуществлением деятельности
по физическому развитию детей» (далее - МАДОУ «Д/с №21»).

Наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя

В целях устранения выявленных при проведении государственного контроля (надзора)
нарушений требований безопасности в области энергетического надзора, зафиксированных в
Акте проверки МАДОУ «Д/с №21» от 11.12.2019г № 15/177/6033-р/кр/2019, на основании
части 1 статьи 17 федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля», пункта 6.6. Положения о Федеральной службе по
экологическому технологическому и атомному надзору, утвержденного постановлением

Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 № 401, пункта 5.7. Положения о Енисейском управлении Федеральной службе по экологическому технологическому и атомному надзору, утвержденного приказом Федеральной службы по экологическому технологическому и атомному надзору от 15.01.2019г. № 13, предписывается:

- принять меры по устранению выявленных нарушений в установленные сроки.

№ п/п	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный технический документ, требования которого нарушено или (и) не соблюдено	Срок устранения нарушения
1	2	3	4
1.	Нет паспорта на заземляющее устройство.	п.2.7.15. ПТЭЭП	02.08.2021г.
2.	Проход проводов и кабелей в боковой стенке ВУ выполнен без уплотняющего устройства.	п.4.1.18. ПУЭ	03.08.2020г.
3.	. Не обеспечивается модернизация и реконструкция внутренних электросетей (электроустановочные устройства (выключатели, штепсельные розетки) во всех группах детского сада установлены на высоте менее 1.8м)	п. 1.6.1. ПТЭЭП, п.6.6.30, п.6.6.31. ПУЭ	02.08.2021г.
4.	. Не обеспечивается модернизация и реконструкция внутренних электросетей (во всех группах детского сада установлены штепсельные розетки без защитного устройства, автоматически закрывающего гнездо штепсельной розетки при вынутой вилке)	п. 1.6.1. ПТЭЭП, п.7.1.49. ПУЭ	02.08.2021г.
5.	Нет светильников над эвакуационными выходами.	п.7.1.55. ПУЭ	02.08.2021г.

Нормативная документация:

1. ПТЭЭП - «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» (Утверждены приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 N 6, зарегистрированы Минюстом России №4145 от 22.01.2003г.);

2. ПУЭ - «Правила устройства электроустановок» (утверждены приказом Минэнерго РФ от 8 июля 2002г., №204);

Невыполнение предписания в установленный срок является основанием для привлечения лица к административной ответственности в соответствии со статьей 19.5 ч.1 КоАП РФ.

Вынесение настоящего предписания является основанием для проведения контрольных мероприятий по проверке полноты и правильности его исполнения.

С предписанием ознакомлен:


Заведующий МАДОУ «Д/с №21» Бовгира Марина Николаевна


(подпись)

Сведения об отказе в ознакомлении с предписанием и отказе от подписи предписания: нет

Лицо, вынесшее предписание:

Государственный инспектор Западного территориального отдела Енисейского управления Ростехнадзора Гусенков В.Ю.




(подпись)


Предписание на 2 - х листах для исполнения получено:

Заведующий МАДОУ «Д/с №21» Бовгира Марина Николаевна, распоряжение администрации города Ачинска Красноярского края «О назначении на должность заведующего МАДОУ «Д/с №21» Бовгира М.Н.» от 19.08.2016г. №2694-р.

(указать ф.и.о. и должность законного представителя юридического лица/ ИП, иного уполномоченного должностного лица)



" 11 " декабря 2019г.


(подпись)

Юридическое лицо (индивидуальный предприниматель), вправе обратиться с жалобой на действия (бездействия) и решений органов и должностных лиц, принятых в ходе исполнения государственной функции, к вышестоящему должностному лицу Ростехнадзора, либо непосредственно в суд в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.